

IIP **ISO** is a member of **IONet**

CERTIFICATO N. **062**
CERTIFICATE N. **062**

Si certifica che il Sistema di Gestione Ambientale di
We hereby certify that the Environmental Management System operated by

EDIL PLAST SRL
Sede legale: VIA LIMA, 7 - 00188 ROMA (RM)
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS
SP SAN GIUSEPPE-CENGIO, 137A/137B LOC. PONTEPPINO - 17017
COSSERIA (SV)

è conforme alla norma
is in compliance with the standard
UNI EN ISO 14001:2004

per le seguenti attività
for the following activities
EA14

Produzione di manufatti in materiali plastici mediante processi di
estrusione e termoformatura per uso edile, civile e industriale.
Handmade production of plastic materials by means of extrusion and thermo-
moulding processes for building, civil and industrial use.

Sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2004
valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDITA RT-00

Prima emissione
First issue
19/05/2005

Emissione corrente
Current issue
1/04/2011

Scadenza
Expiry date
10/04/2014

Il Presidente
Dr. Giancarlo Vignola

SP SRL - via Perugia 6 - 24044 Carpi (MO)
www.sp.it - 059.811612

CISQ

IONet®
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IONet and the member
CISQ/IMP S.r.l.
hereby certify that the organization
EDIL PLAST SRL
Sede legale: VIA LIMA, 7 - 00188 ROMA (RM)
SP SAN GIUSEPPE-CENGIO, 137A/137B LOC. PONTEPPINO - 17017 COSSERIA (SV)
for the following field of activities
Handmade production of plastic materials by means of extrusion and
thermo-moulding processes for building, civil and industrial use
has implemented and maintains an
Environmental Management System
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 14001:2004

Registration Number: **IT-16409**

First Issue: 2005/05/19 Current Issue: 2011/04/11 Validity: 2014/04/10

IONet **CISQ**

Dr. Vignola
President of IONet

CISQ **Guarimani Prati**
President of CISQ

IONet partners:
AENOR Spain, AFAC AFNOR France, AIB Virginia International England, ANCE Mexico, APCR Portugal, CISO Italy, CQC China,
CQM China, CQS Czech Republic, Cst Cert Canada, DQS Germany, DSI Denmark, ELOT Greece, ECAR Brazil,
FIMET/AFNOR France, HQSA Hong Kong China, ICOTEST Colombia, IMET Germany, Inpeco Certification Poland,
IRAM Argentina, IQA Japan, IQS Korea, NISZ Hungary, Nipha AS Norway, NSAI Ireland, PCBC Poland, QSI Canada,
Qualis Austria Austria, RA-RWA, SAI Global Australia, RD-RWA, SIQ Slovenia, SRM-QAS International Materials,
SQS Switzerland, SRM Romania, TBT & Patenting Russia, TQFS Serbia.
IONet is represented in the USA by AFAC AFNOR AIB Virginia International, CISO, DQS, IMET Inc., QMI and SAI Global.
*The list of IONet partners is valid in the form of issue of this certificate. Updated information is available under www.ionetcertification.com

ISTITUTO GIORDANO

CERTIFICATO DI PROVA N. 211012/RF4525

Pratica n. 32148

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente
"Classificazione di reattori al fuoco od omologazione dei materiali ai fini della prevenzione
incendi" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) modificato
con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che all'elemento strutturale
prodotto da: **EDIL PLAST S.r.l. - Via Ghibellina, 6 - 47100 VILLANOVA (PO);**
denominato: **ETRU/REA;**
impiegato come: **copertura;**
posto in opera: **sospeso assicurabile di rendere fuoco su una sola faccia;**
è struttura, in conformità alla norma UNI 9177, la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 (uno)

Il presente certificato è valido solamente per la progettazione sottoposta a prova.

Bellaria, 11/05/2006

Il Direttore del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
Dott. Gian Luigi Buffoni

Il Presidente o
l'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Iomati

Comp. (R)
Euro-AS

Il presente certificato si presta a comparso da n. 1 foglio ad 8 fogli da n. 1 allegato con i risultati
di prova e della documentazione tecnica del prodotto

Foglio
n. 1 di 1

(Allegati "A" ai certificati di prova n. 211012/RF4525 del 11/05/2006) Foglio n. 1 di 2

ISTITUTO GIORDANO

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco

RAPPORTO DI PROVA n. 211012/RF4525 PRATICA n. 32148

elemento strutturale Denominazione commerciale:
ETRU/REA

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001 - METODO DI PROVA: UNI 9452 e UNI 9453(A)

Descrizione: **pannello costituito in gesso e pvc di spessore 3 mm e peso 6,3 kg/m²**
Iniziativa: **verticale, senza supporto incombustibile**
Reattori applicati: **---**
Preparazione: **UNI 9176 (gennaio 1996) - metodo "C"**

Prova	Tempo di post-combustione		Tempo di post-incandescenza		Zona danneggiata		Caratterizzazione	
	(s)	(min)	(s)	(min)	(mm)	(livello)	(dimensione)	(livello)
1	0	1	0	1	40	1	assente	1
2	0	1	0	1	38	1	assente	1
3	0	1	0	1	41	1	assente	1
4	0	1	0	1	42	1	assente	1
5	0	1	0	1	44	1	assente	1
6	0	1	0	1	39	1	assente	1
7	0	1	0	1	41	1	assente	1
8	0	1	0	1	42	1	assente	1
9	0	1	0	1	43	1	assente	1
10	0	1	0	1	40	1	assente	1

Parametri	Livello attribuito	CATEGORIA
Tempo di post-combustione	1	
Tempo di post-incandescenza	1	
Zona danneggiata	1	
Caratterizzazione	1	

Note: **---**

Data: 13/06/2006

Il Direttore del Laboratorio
di Reazione al Fuoco
Dott. Gian Luigi Buffoni

Il Presidente o
l'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Iomati